

Checkliste: Brandschutz

Kriterium	Erfüllt Ja	Erfüllt Nein	Maßnahmen, Bemerkungen	Umzusetzen bis
Gilt für die Reithalle, den Stall und die Nebengebäude ein Rauchverbot?				
Weisen Verbotsschilder auf das Rauchverbot hin?				
Gibt es ausreichend geeignete Feuerlöscheinrichtungen und falls erforderlich Brandmelder?				
Sind die Standorte der Feuerlöscher gekennzeichnet, gut sichtbar, freigehalten und leicht erreichbar?				
Werden die Feuerlöscher alle zwei Jahre geprüft?				
Werden Schweiß-, Schmiede- und Schleifarbeiten nur an dafür vorgesehenen Plätzen durchgeführt, die frei von brennbaren Materialien sind?				
Wird nur trockenes Heu eingelagert?				
Sind Dächer und Wände im Bereich des Heulagers regendicht?				
Wird bei der Einlagerung von Heu der Temperaturverlauf erfasst und in einem Messprotokoll eingetragen?				